



T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

Sayı : 35235946/410.08/22195540

22.12.2017

Konu: Görüş (Doğal Aydınlatma)

İSTANBUL VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

İlgi: İstanbul Valiliği İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nün 01/12/2017 tarihli ve 20511448 sayılı yazısı.

İliniz ilçesinde faaliyet gösteren Özel kseköğretim Erkek Öğrenci Apartlarının öğrenci yurduna dönüştürülmesinde doğal aydınlatma ve koridor konularında yaşanan tereddütlere ilişkin ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.

Yapılan incelemede, Özel Öğrenci Barınma Hizmeti Kurumlarının Standartları İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge'nin yatakhane, çalışma odası, kütüphane ve diğer bölümlerin pencere alanı başlıklı 8 inci maddesi (1) fıkrasında; "Kurumların yatakhane ve çalışma odalarında var olan pencerelerin binanın dış cephesinde bulunması ve doğal havalandırmayı sağlaması gerekir..." hükmü yer almaktadır. Buna göre adı geçen kurumda bazı yatakhane pencerelerinin, ekli yerleşim planında da görüldüğü gibi binanın iç kısmında yer alan yaklaşık 2.00x4.00 metre ebatlarında "doğal aydınlık" olarak tanımlanan bölüme açıldığı, birinci kattan yedinci kata kadar olan bu bölümün doğal havayla temasının 7 inci katta çatıdan sağlandığı anlaşıldığından bu durumun yukarıdaki tanımda ifade edilen dış cephe olarak değerlendirilebileceği, ayrıca aynı Yönerge'nin Koridorlar başlıklı 13 üncü maddesi (1) fıkrasında; "Öğrenci yurt ve pansiyonlarının koridor genişlikleri; koridorda yatakhane ve çalışma odası bulunuyorsa ve bu koridordaki yatakhanelerin toplam kontenjanı en çok 10 ise 1 metreden, en çok 25 ise 1,2 metreden, ... az olamaz." hükmü yer almaktadır. Söz konusu kurumda; her katta merdiven ve asansör çıkışında yer alan hol veya dinlenme alanı olarak nitelenen giriş kısmının sağ ve sol yönlerinde yer alan 1,10 m genişliğindeki ve ekli krokide farklı iki renkte boyalı bulunan koridorların, iki ayrı çıkışı olması nedeniyle her iki yöndeki koridor kısımlarının ayrı ayrı ve birbirinden bağımsız iki koridor olarak uygulanabileceği değerlendirilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Kemal ŞAMLIOĞLU
Bakan a.
Genel Müdür