



T.C.  
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI  
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

Sayı : 35235946-410.08-E.519193  
Konu : U Tipi Koridor (Görüş)

08.01.2018

İSTANBUL VALİLİĞİNE  
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

- İlgi: a) Özel Öğrenci Barınma Hizmeti Kurumlarının Standartları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge  
b) İstanbul Valiliği İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nün 27.12.2017 tarihli ve 22475396 sayılı yazısı.

İliniz Ümraniye ilçesi Esenevler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi No: 1 adresinde, Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı kuruculuğunda, Murat Güneş kurucu temsilciliğinde Özel Enderun Ortaokul Erkek Öğrenci Yurdu açılması talebine ilişkin Maarif Müfettişleri tarafından yapılan incelemede; yurt açılması düşünülen bina koridorlarının U tipi koridor ve genişliğinin 113 cm olduğu aynı katta biri servis merdivenine diğeri yangın merdivenine açılan iki çıkış kapısının bulunduğu ve ilgi (b) Yönergede farklı tip koridorlara ilişkin bir açıklama bulunmadığından ilgili kurumun kontenjanının belirlenmesi hususunda tereddüde düşüldüğüne ilişkin ilgi (b) yazı ve ekleri incelenmiştir.

Yapılan inceleme sonucunda; ilgi (a) Yönergenin Koridorlar başlıklı 13 üncü maddesi birinci fıkrasında; “Öğrenci yurt ve pansiyonlarının koridor genişlikleri; koridorda yatakhane ve çalışma odası bulunuyorsa ve bu koridordaki yatakhanelerin toplam kontenjanı en çok 10 ise 1 metreden, en çok 25 ise 1,2 metreden, en çok 50 ise 1,5 metreden, 50’den çok olanlarda 2 metreden az olamaz” hükümleri yer almaktadır. Söz konusu kurumda; iki ayrı çıkış olması nedeniyle ayrı ayrı koridor olarak uygulanabileceği değerlendirilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Kemal ŞAMLIOĞLU  
Bakan a.  
Genel Müdür