



T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

Sayı : 95178074-405.01-E.5902735

21.03.2018

Konu :Görüş Sorma

İSTANBUL VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

İlgi: a)12/03/2018 tarih ve 5163777 sayılı yazınız.

b)Özel Öğretim Kanunu

c)Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği.

İliniz Adana İlçesi Merkez Mahallesi Merkez adresinde açılmak istenilen Adana Anadolu Lisesi hakkında Maarif Müfettişlerince yaptırılan inceleme sonucunda; "Açılması istenilen kurum binası A ve B blok halinde yapılmış olduğu, bodrum katlarının birbirine geçişi olacak şekilde yapıldığı, bu katta (Bodrum kat) Okulun bazı bölümlerinin düzenlenmiş olduğu, A bloktan 120 cm, B bloktan 123 cm genişliğinde bütün katlara erişimi sağlayan iki ayrı servis merdiveni bulunduğu ve her bir bloktaki servis merdiven genişliğinin 1,4 m'den az olduğu merdivenlerin ölçüsü ve söz konusu okul binasının müstakil olup olmayacağı konusunda tereddüde düşüldüğü ve Bakanlığımız görüşünün talep edildiği" hakkındaki ilgi (a) yazı ve ekleri incelenmiştir.

İlgi (b) Yönergeni Merdivenler başlıklı 10 uncu maddesinin 2 inci fıkrasında; "Okul binalarının merdiven genişliği; kontenjanı 250 öğrenciye kadar olan okullarda en az 1,4 m olmalıdır." denildiği, Ayrıca; "...merdiven genişliği 1 m' den az olan merdivenler hariç olmak üzere merdiven genişliği hesabında okulda bulunan merdivenlerin toplam genişliği dikkate alınır." Hükmü yer almaktadır.

Yukarıda anılan hususların bir bütün olarak değerlendirildiğinde A Blok ve Blok bodrum kat alanda birleştiriliyor olması ve binalar arasında geçiş imkanının bulunması kaydıyla merdiven alanlarının toplam merdiven alanı olarak değerlendirilmesinin mümkün olacağı değerlendirilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Mehmet BARAN
Bakan a.
Daire Başkanı

Adres:
Elektronik Ağ:
e-posta:

Bilgi için:
Tel:
Faks: